КРУ СЭЩ-70-35 УЗ

Общие параметры заказа			
Наименование объекта			
№	Параметр		Значение параметра*
1	Номинальное напряжение, кВ	35	35
2	Номинальный ток сборных шин, А	1000	
		1600	
		2500	
3	Ток термической стойкости, кА	25	35
4	Напряжение питания привода выключателя, В	=220	
		~220	
5	Оперативное напряжение, В	=220	
		~220	
6	Вид поставки	Отдельными шкафами	
		В модульном здании	
7	Климатическое исполнение	УЗ	УЗ
8	Дуговая защита	Дуга-МТ	
		Овод-М	
		Орион-ДЗ	
		Фототеристоры	
		БССДЗ	
9	Тип устройства РЗА	БМРЗ	
		Sepam	
		Micom	
		Siprotec	
		SPAC	
		БЭ2502	
		Сириус	
		ТОР	
		ТЭМП	
		Орион	
		УЗА	

* При выборе значения параметра необходимо поставить знак "X" или необходимое значение при отсутствии нужного варианта.

Дополнительные требования

Параметры шкафов СЭЩ-70-35 УЗ				
№	Параметр			Значение параметра*
12	Порядковый номер шкафа по плану			
13	Надпись на шкафу (назначение шкафа)			
14	Номер схемы главных цепей (по ТИ)			
15	Схема главных соединений			
16	Номинальный ток главных цепей шкафа, А			
17	Параметры выкуумного выключателя HVX40	Номинальный ток отключения, кА		20
				25
		Номинальный ток, А		1250
				1600
				2000
				2500
18	Характеристики ТТ ТОЛ-СЭЩ-35-01	Коэффициент трансформации		
		Отдельная обмотка ТТ для счетчика электроэнергии по схеме "звезда" ("неполная звезда"), класс точности		Нет
				0,2S
				0,2
				0,5S
				0,5
		Номинальная нагрузка, ВА		5
				10
				15
				20
				30
		Отдельная обмотка ТТ для амперметра и/или измерительного преобразователя по схеме "звезда"("неполная звезда"), класс точности		Нет
				Совместно со счетчиком
				0,2S
				0,2
				0,5S
				0,5
		Номинальная нагрузка, ВА		5
				10
				15
				20
				30
		Обмотка ТТ для устройств РЗА по схеме "звезда"("неполная звезда"), класс точности		Нет
				5P
				10P
		Номинальная нагрузка, ВА		5
				10
				15
				20
				30
		Обмотка ТТ для цепей дифференциальной токовой защиты или дополнительная (резервная) обмотка цепей РЗА по схеме "звезда" ("неполная звезда"), класс точности		Нет
				5P
				10P
		Номинальная нагрузка, ВА		5
				10
				15
				20
				30
		Обмотка ТТ для цепей питания устройств по схеме "неполный треугольник", класс точности		Нет
				5P
				10P
		Номинальная нагрузка, ВА		5
				10
				15
				20
				30
19	Тип ТН			ЗНОЛ.01ПМИ-35
				ЗНОЛП-НТЗ-35
20	Характеристики ТН	Класс точности		
		Номинальная нагрузка, ВА		
		Коэффициент трансформации		
21	Трансформатор тока нулевой последовательности			ТЗЛК-СЭЩ-
				CSH
				Другой
22	Количество ТТНП			
23	Высоковольтный кабель			Тип
				Количество
24	Тип ОПН			ОПН-П-35 УХЛ1
				ОСР2-41М
				Другой
25	Блок-замок электромагнитной блокировки			Блок-замок на ВЭ
				Блок-замок на ЗР
26	Тип устройства РЗА			
27	Тип счетчика электроэнергии			
28	Наличие испытательной клеммной коробки			
29	Устройства индикации			Амперметр
				Вольтметр
30	Тип измерительного преобразователя			
31	Номер схемы РЗА			

План расположения шкафов СЭЩ-70-35 УЗ в ЗРУ

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КРУ СЭЩ-70-35 УЗ	
Разраб.				Опросный лист	Лит. / Масса / Масштаб
Пров.					
Т.контр.					Лист / Листов
Н.контр.					
Утв.					

Копировал Формат А4×2